

## Ungeeignet als Wärmedämmung



sind die ‚Chipse‘ aus Polystyrol, die zur Sicherung des Transportgutes in Paketen verwendet werden.

Dieses Material hat keine Zulassung für die Verwendung im Bauwesen !!

Hier waren sie sowohl in der Dachschräge wie auch in der Decke zum Spitzboden vorhanden.