

Fehlerhaft ausgeführte Sockelabdichtung



Lose im nassen Lehm liegende Folie der Sockelabdichtung.

Die Folie liegt lose zwischen Kellerwand und Kellerdecke



Die Tropfen hängen an der Kellerdecke

Da die Abdichtungsfolie nicht fachgerecht verklebt worden ist und zudem draußen im Wasser liegt, ist das Wasser unter der Folie hindurch in den Keller gelaufen.